



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверица
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11 3551-742

Извештај о испитивању Бр. DC.06. 246 06
Test report No.

Страна 1/1
Page

Производ
Product

Плоча иверица са хоризонталним распоредом иверја, типа TP-20,
обострано oplemenjena furnirom,
дебљинског разреда изнад 13 до 20 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

Grčka

Подносилац захтева
Applicant

"ARTINVEST" d.o.o., Pančevački put 53, Beograd
- profaktura inodobavljača br. 186/2006

Узорковање
Sampling

Procedura PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / mesto
Sampler / date / place

Podnosilac zahteva

Ознака узорка
Sample code

246 - 06

Датум испитивања
Date of testing

24.07.2006.

Обим и методе испитивање
Test methods

JUS ISO 9426-1; JUS ISO 9425; JUS D.C8.114; JUS D.C8.107 i
JUS D.C8.106

Резултати испитивања
Results

ploča predstavnik

Red. br.	Svojstvo	Dobijena vrednost	Propisana vrednost (JUS D.C5.031)
1.	Format	dužina (mm)	3050
		širina (mm)	1830 i 1850
2.	Дебљина (mm)	18,03 ± 0,06	± 0,3
3.	Влага (%)	6,2	5 - 11
4.	Запреminsка маса (kg/m ³)	705,5	max. 800
5.	Својна чврстоћа (N/mm ²)	17,5	min. 16
6.	Затежна чврстоћа (N/mm ²)	0,38	min. 0,35

Напомена: Резултати се односе на поднети узорак. За веродостојност узорковања одговара подносилац захтева, изузев уколико узорковање обавља Лабораторија за испитивање иверица.

Датум 24.07.2006.
Date

М.П.
Seal

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверица и то искључиво као документ у целини

Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверница
Laboratory for Particleboard Testing

Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11 2545-485

СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. 246 06
CERTIFICATE No.

Производ
Product

Плоча иверика са horizontalним распоредом иверја, типа TP-20,
obostrano oplemenjena furnirom,
debljinskog razreda iznad 13 do 20 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

"ALFA WOOD", Larissa, Grčka

Увозник - Importer

"ARTINVEST" d.o.o., Pančevački put 53, Beograd

ино добављач - Exporter

"ALFA WOOD", Larissa, Grčka

Подносилац захтева
Applicant

"ARTINVEST" d.o.o., Pančevački put 53, Beograd
- profaktura inodobavljača br. 186/2006

Документација - Documentation

Датум производње
Date of production

Количина за увоз - Imported quantity

3075 m³

Извештај о испитивању Бр.
Test Report No.

DC.06. 246 06

Рок важења сертификата
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard JUS D. C5. 031 i JUS D. C5.030

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i gradevinarstvo ("Sl. List/SFRJ" br. 61/83)

Место и датум

Place and date

Beograd
24.07.2006.



М.П.

Seal

Потпис овлашћеног лица

Signature of authorized person