



Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверица
Laboratory for Particleboard Testing



Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11 3551-742

Извештај о испитивању Бр. DC.06. 096 06 Test report No.

Страна 1/1
Page

Производ
Product

Ploča iverica sa horizontalnim rasporedom iverja, tipa TP-20, radna ploča (oplemenjena impregnisanim dekor papirom, ivično-postforming) debljinskog razreda iznad 32 do 40 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

Austrija

Подносилац захтева
Applicant

"ARTINVEST" d.o.o., Pančevački put 53, Beograd
- profaktura inodobavljača br. 10297280 od 16.03.2006.

Узорковање
Sampling

Procedura PL 5.07

Извршилац узорковања / datum / mesto
Sampler / date / place

Podnosilac zahteva

Ознака узорка
Sample code

096 - 06

Датум испитивања
Date of testing

04.04.2006.

Обим и методе испитивања
Test methods

JUS ISO 9426-1; JUS ISO 9425; JUS D.C8.114; JUS D.C8.107 i
JUS D.C8.106


Резултати испитивања
Results

Ploča predstavnik

Red. br.	Svojstvo		Dobijena vrednost	Propisana vrednost (JUS D.C5.031)
1.	Format	dužina (mm)	4100	-
		širina (mm)	600	-
2.	Debljina (mm)		38,84 ± 0,13	± 0,3
3.	Vlaga (%)		7,1	5 - 11
4.	Zapreminska masa (kg/m ³)		696,3	max. 800
5.	Savojna čvrstoća (N/mm ²)		13,8	min. 10
6.	Zatezna čvrstoća (N/mm ²)		0,25	min. 0,20

Napomena: Rezultati se odnose na podneti uzorak. Za verodostojnost uzorkovanja odgovara podnosilac zahteva, izuzev ukoliko uzorkovanje obavlja Laboratorija za ispitivanje iverica.

Датум 04.04.2006.
Date



М. П.
Seal

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Signature of authorized person

Извештај о испитивању сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверица и то искључиво као документ у целини

Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверица
Laboratory for Particleboard Testing

Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11 2545-485

СЕРТИФИКАТ Бр. DC.06. 096 06
CERTIFICATE No.

Производ
Product

Плоча иверика са horizontalним распоредом иверја, типа TP-20,
радна плоча (oplemenjena impregnisanim dekor papirom,
ivično-postforming) debljinskog razreda iznad 32 do 40 mm

Произвођач /Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

"M. KAINDL Holzindustrie", Salzburg, Austrija

Увозник - Importer

"ARTINVEST" d.o.o., Pančevački put 53, Beograd

Ино добављач - Exporter

"M. KAINDL Holzindustrie", Salzburg, Austrija

Подносилац захтева
Applicant

"ARTINVEST" d.o.o., Pančevački put 53, Beograd
- profakтура inodobavljača br. 10297280 od 16.03.2006.

Документација - Documentation

Датум производње

Date of production

Количина за увоз - Imported quantity

800 m³

Извештај о испитивању Бр.
Test Report No.

DC.06. 096 06

Рок важења сертификата
Certificate validity

1 godina (1 year)

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих прописа или стандарда

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations or standards

-Standard JUS D. C5. 031. i JUS D. C5.030

-Prema Naredbi o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i gradevinarstvo ("Sl. List SFRJ" br. 61/83)

Место и датум

Place and date

Beograd
04.04. 2006.



Потпис овлашћеног лица

Signature of authorized person